

成都城投置地（集团）有限公司及成都轨道城市投资集团有限公司 2023-2024 年度开发项目住宅户内门集中采购/标段 答疑文件 01 号

各申请人：

问 1、贵司投标文件回执是一个 PDF 版本，请问填写回执是直接将回执盖章吗？有无模板参照，且回执是否在投标钱提供均可？

答：拟投标项目回执为系统报名成功证明，无需盖章也无需在投标前提供。

问 2、应以连续生产的同一品种、同一规格型号、同一颜色的产品为一批，每批次抽取完整的 3 樘门进行力学及化学性能检测，门成品的外观表面质量 100%进行检查？

答：按招标文件执行。

问 3、我司并且技术参数提供者提供样品时间会需要制作准备时间，请问投标时间是否可以延长至国庆节假期后

答：按招标文件执行。

问 4、每个工厂在制作呈现产品时具体的细节会根据自身厂家最擅长的工艺去制作，细微的技术偏差是否能够允许调整？

答：本项目只允许《招标技术需求书》内容正偏离，不允许负偏离。

问 5、打样门锁及五金材质和品牌有无要求，技术参数中有多个五金材质和要求

答：样品五金材质与品牌可自行选择，满足《招标技术需求书》要求即可

问 6、成品保护贵司是否能够提供统一的成品保护方案

答：不统一提供，投标人自行提交成品保护措施方案

问 7、招标人名称是否填写为：成都城投置地集团有限公司、成都轨道城市投资集团有限公司

答：是。

问 8、打样要求中要求：申请单位需制作 1 个缩小比例切角样品，按招标图纸型号 M-01 制作。即实木贴皮门小样，需固定于支架上 问：支架指的是什么支架，如何固定和要求有无具体说明和图示要求？

答：支架即小样的假墙，作用为固定小样门套，见样品图纸。材质、安装方式无要求，样品技术评分不涉及支架。

问 9、文件中要求：样品应采用两层密封，最外层密封需加盖投标人公章，最内层用无任何标识的统一密封材质密封，投标人至成都国万现场递交样品并自带电脑现场同步网上开标。问：货物产品需要打商标吗？统一材质密封是指的什么东西，具体要求

答：不得标识商标，样品应采用统一密封材质（黄色牛皮纸）两层密封，最外层密封需加盖投标人公章，最内层密封不得有任何标识。

问 10、贵司资格预审要求截止时间为 2023 年 09 月 27 日 09 时 30 分，样品递交要求为在开标当日申请截止时间前送达开标现场。问：如小样要求截止时间为 9 月 27 日，因烤漆门小样制作周期长，快递运输也需两天时间，送样时间能否延迟到国庆后。如小样截止时间为开标前，请问贵司何时发标及开标。请确认？

答：按招标文件要求执行。

问 11、贵司小样要求安装合页及锁具，但未看到合页及锁具要求 问：合页及锁具是否由投标单位自行选择，请确认？

答：样品五金材质与品牌可自行选择，满足《招标技术需求书》要求即可。

问 12、贵司样品要求应采用两层密封，最外层密封需加盖投标人公章，最内层用无任何标识的统一密封材质密封。常规门小样标签盖章贴在小样门扇上面，无密封，小样放在木箱里运输。问：能否提

供相应图片供参考，请确认？

答：不提供图片参考，按招标文件要求封装即可。

问 13、贵司招标小样图纸门套结构为 7mm 多层板+双面 8mm 密度板贴木皮。密度板特性：握钉力差；多层板特性：握钉力强。该结构多层板厚度较小，密度板厚度较大，门套握钉力不足，门扇安装后有下垂风险。问：我司采用 12mm 多层板+双面 6mm 密度板结构，增加握钉力，也有效防止门扇下垂，避免变形。我司门套结构为正偏离，是否可根据该结构调整？

答：按招标样品图纸要求执行。

问 14、贵司招标图纸门档条露出为 10mm，露出面较少，有透光风险，是否可调整为 12mm，避免该风险？

答：按招标样品图纸要求执行。

招标人：成都城投置地集团有限公司、成都轨道城市投资集团有限公司

招标代理机构：四川精正建设管理咨询有限公司

2023 年 9 月 日

